



ESPAI VOLART I VOLART2

Adreça: Carrer d'Ausiàs Marc, 22
08010, Barcelona

Telèfon: 934 817 985

Web: <http://www.fundaciovilacasas.com>

E-mail: espaivolart@fundaciovilacasa.com



INFORMACIÓ GENERAL

Aquests espais o sales d'exposició estan ubicats en dues finques contigües, de la dreta de l'eixample.

L'Espai Volart, és un espai que es dirigeix a la projecció d'autors de la col·lecció. Inaugurat l'any 2002, ocupa els antics magatzems de la finca modernista Casa Antonia Puget.

L'Espai Volart 2 té com a objectiu recuperar artistes essencials de la història recent de Catalunya amb obra pertanyent a alguna de les disciplines de la col·lecció com pintura, fotografia o escultura contemporània. Està obert des de finals del 2008 i es troba situat en els antics magatzems de la finca modernista Casa Felip

Els espais d'exposició estan distribuïts en dues plantes. A la planta baixa es troben, al taulell d'atenció al públic, els lavabos, l'auditori i dues sales d'exposició, que corresponen a Volart i Volart2 respectivament. A la planta -1 hi ha la sala audiovisual i dues sales més d'exposició que corresponen, també respectivament, a Volart i Volart2. Els desplaçaments horitzontals són sense desnivells a excepció del pas de l'Espai Volart al Volart 2 que s'efectua mitjançant rampa en planta -1 i graó rebaixat en planta baixa. L'itinerari vertical entre plantes és per escales amb ascensor alternatiu.



Atenció al públic i altre informació d'interès

- El personal d'atenció al públic està format en atenció a les persones amb discapacitat i amb necessitats diferents: **No**
- El personal d'atenció al públic coneix la Llengua de Signes Espanyola (LSE): **No**
- El personal d'atenció al públic coneix la Llengua de Signes Catalana (LSC): **No**

Amb el suport tècnic de:





- Es permet l'accés del gos d'assistència: **Sí**
- Préstec d'anell magnètic personal per participar en les activitats del Museu (visites guiades, conferències...): **No**
- Préstec de cadires de rodes, bastons o banquetes portàtils als visitants: **Sí**
- Els preus del Museu són fàcilment visibles: **No**
- Hi ha preus especials per a persones amb discapacitat: **No**
- Hi ha entrada gratuïta/reduïda per acompanyants: **No**
- Es pot arribar en metro **línies L1 i L4 parada Uquinaona** i autobús **línies 19, 39, 40, 42, 55, B20, B24, B25, H16**.
- Horari d'obertura: **De dimarts a divendres de 17:00 a 20:30, dissabtes de 11:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:30, diumenges de 11:00 a 14:00. Tancat dilluns i festius; 24 de desembre i 1 de gener.**
- Hi ha un pla d'emergència que preveu l'evacuació de les persones amb discapacitat: **No**

Visites guiades

- Prèvia sol·licitud es realitzen visites guiades per a grups de persones amb discapacitat.
- L'organització de l'activitat adaptada s'ha de sol·licitar en el següent telèfon **933.208.736** / correu electrònic canframis@fundaciovilacasas.com
- Les visites guiades per a tot el públic estan adaptades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR).
- La pàgina web del museu ofereix informació clara i accessible sobre l'adreça, horari, preus, telèfon de contacte.



ACCESSIBILITAT COGNITIVA

Museu

- En entrar al museu, la taquilla és fàcilment localitzable: **Sí**
- Hi ha informació dels continguts en suports de paper en fàcil lectura: **No**
- Hi ha informació dels continguts en suports de paret / panells / expositors en fàcil lectura: **No**
- S'identifica amb claredat el que s'ha exposat i el seu panell, rètol, cartell explicatiu corresponent.
- Les sales d'exposicions del museu estan distribuïdes en les plantes **baixa i -1**. Es accedeix a totes les sales d'exposicions sense desnivells o per mitjà d'ascensors a

Amb el suport tècnic de:



excepció del pas entre les sales Volart i Volart2, que és per mitjà d'una rampa en **planta -1** i graó rebaixat en **planta baixa**.

- Hi ha directoris amb la informació d'exposicions per planta, fàcilment comprensibles: **No**
- Els recorreguts són fàcilment identificables: **Sí**
- A les sales d'exposicions hi ha bancs i zones de descans: **No**
- Hi ha zones o punts ombrívols que puguin generar por o inseguretat en el recorregut: **No**
- Els lavabos estan situats en **planta baixa** i estan senyalitzats amb els pictogrames homologats que representen a un home, una dona i una persona en cadira de rodes.
- La botonera de l'ascensor és fàcilment identificable: **Sí**

Àrea de servei d'accés i atenció al client

- La vorera per la qual s'accedeix a l'establiment està rebaixada. Té un ample lliure de pas de **1,50 m**.
- L'entrada principal és sense desnivell, té tres portes. Són de fusta, de quatre fulles i obren cap a dins. El seu ample lliure de pas és de **2 m** per porta. La porta central és oberta en horari de públic.
- Entrant es troba un espai en què hi ha un expositor i tot seguit les portes que donen accés al vestíbul on hi ha el taulell d'atenció al públic.
- Aquestes portes són de característiques similars, de vidre, d'una fulla, batents que obren cap a fora, amb senyalització de baix contrast cromàtic, equipades amb molla de retorn i una amplada lliure de pas per porta **d'1,30 m**.
- Abans de les portes hi ha una catifa, de pèl curt, fix a terra.
- L'itinerari fins a la zona d'atenció al públic és accessible sense desnivells.
- A la zona d'atenció al públic hi ha un espai adequat per a la circulació amb la cadira de rodes, el paviment és homogeni i no hi ha elements voladissos que impliquin risc.
- El taulell d'atenció al públic té una alçada de **92 cm**, no adaptada per a usuaris de cadira de rodes.
- La venda d'entrades es realitza al taulell d'atenció al públic.

ACCESSIBILITAT FÍSICA

Sales d'exposicions

Ubicació i itineraris

- Les sales d'exposicions del museu estan distribuïdes en les plantes **baixa i -1**. Es accedeix a totes les sales d'exposicions sense desnivells o per mitjà

Amb el suport tècnic de:





d'ascensors a excepció del pas de l'Espai Volart a Volart2, que en **planta -1** és per mitjà d'una rampa i en **planta baixa** per esglaó rebaixat.

- La rampa, té un tram de **8,3 m** de longitud, amb una inclinació de 10%. El seu ample lliure de pas és de **1,25 m** amb sòcol de protecció i passamans a un costat sense prolongar en els extrems. El paviment no lliscant.
- El graó rebaixat té una alçada de **13 cm** amb una longitud de **1,36 m** i una inclinació de **10%**.

Característiques de les sales d'exposició

Accés: porta corredissa, sempre oberta	Amplada de pas de l'accés: 1,10 m
Desnivell: No	Amplada de l'espai de circulació: min. 1,20 m
Tipus de sòl: homogeni i antilliscant	Zones de descans amb bancs: No
Comentaris: No hi ha exposició permanent, només temporals.	

Sala d'audiovisuals

Ubicació: planta -1	Tipus de itinerari sense desnivell
Tipus de sòl: horitzontal, homogeni i antilliscant	Tipus de seients: seients mòbils
Places reservades per a PMR: No	

Lavabo adaptat

- A l'establiment hi ha **1** cabina de lavabo per a usuaris de cadira de rodes, situada en planta baixa. Està senyalitzada amb el símbol internacional d'accessibilitat (SIA) i s'accedeix a totes per un itinerari sense desnivells.
- El lavabo adaptat és una cabina independent.

Accés lavabo de la planta baixa

Porta general del lavabo: batent amb un ample de pas de 79 cm	Tipus de pom: maneta
--	-----------------------------

Cabina - WC

Nombre de cabines adaptades: 1	Està senyalitzat amb SIA: Sí
Porta: batent cap a fora amb un ample de pas de 76 cm	Diàmetre lliure de gir a l'interior: 1,30 m
Tipus de pom: maneta	Forrellat s'obre des de l'exterior: Sí
Tipus d'il·luminació: amb interruptor	A l'interior hi ha un sistema de sol·licitud d'ajuda: No

Rentamans

Ubicació: dins de la cabina	Tipus d'aixeta: monocomandament
Altura lliure sota el rentamans de: 68 cm	Fons lliure sota el rentamans: 20 cm
Altura de la vora inferior del mirall: 1,02 m, no inclinat	Altura dels accessoris: 1,36 cm

Amb el suport tècnic de:



Inodor	
Espai d'accés al inodor: esquerre 1,30 m, frontal 1,50 m	Altura de seient: 38 cm
Tipus i altura del mecanisme de descàrrega: pressió en cisterna 78 cm	Al costat dret, tipus de barra i altura: fixa horitzontal a 76 cm
Al costat esquerre, tipus de barra: abatible horitzontal a 76 cm	Separació entre barres: 78 cm

ACCESSIBILITAT VISUAL

Sales d'exposicions

Ubicació i itineraris

- Es accedeix a totes les sales d'exposicions sense desnivells o per mitjà d'ascensors a excepció del pas de l'Espai Volart a Volart2, que en **planta -1** és per mitjà d'una rampa i en planta baixa per esglaó rebaixat.
- La rampa té sòcol de protecció, i passamans a un costat sense prolongar en els extrems. El paviment no lliscant.
- El graó rebaixat té una altura de **13 cm** i una longitud de **1,36 m**.

Característiques de les sales d'exposició

Portes de color contrastat: No	Portes de vidre amb marques de color de contrastat: No
Desnivell: No	Tipus de sòl: homogeni i antilliscant
Tipus d'il·luminació: homogènia, no produeix enlluernaments	Elements voladissos: No
Maquetes o plànols en alt relleu, amb informació en braille: No	Elements interactius accessibles per persones amb discapacitat visual: No
Comentari: No hi ha exposició permanent.	

Sala d'audiovisuals

Ubicació: planta -1	Tipus de ruta: accessible
Tipus de sòl: horitzontal, homogeni, i antilliscant	Tipus de seients: mòbils
Vídeo amb: narració, música	Imatges i sons amb audiodescripció: No

ACCESSIBILITAT AUDITIVA

Informació i orientació

Rètols de senyalització informatius i direccionals: Sí	Rètols fàcilment identificables amb la vista: Sí
Senyals d'evacuació: Sí, auditives	

Amb el suport tècnic de:



Sales d'exposicions i sala d'audiovisuals

Fuller amb els continguts de l'exposició: Sí	Fuller que indica l'itinerari suggerit de la visita: No
Sales de audiovisuals amb anell d'inducció magnètica: No	La narració, el diàlegs i els sons del vídeo estan subtítulats: No

Lavabos

Sistema de tancament de les portes amb una senyal visual d'ocupat o lliure: No	Portes de la cabina amb una banda lliure inferior que permet visualitzar si hi ha algú dins: No
---	--

Altres estades i serveis	Ubicació	Tipus d'itinerari	Característiques destacables
Escala de l'edifici	Planta baixa a planta -1	amb ascensor alternatiu	Tipus d'escala: interior Sòl de textura i color diferent en inici i final: Sí Altura dels graons: 18 cm. Fons d'empremta: 31 cm Amb davanter: Sí Amb bossell: No Petjada de paviment antilliscant: Sí Vora de graons amb franja de senyalització: Sí Sòcol de protecció lateral: banda i banda Passamans a: un costat Tipus de passamans: senzill Altura de passamans: 97 cm Buit sota escala protegit: No
Ascensor	Planta baixa a planta -1	Amb escala alternativa	Altura dels botons exteriors: 1,03-1,20 m Ample de la porta: 90 cm Ample i fons de cabina: 1,35 m x 1,06 m Altura de la botonera interior: 1,06 m - 1,20 m Altura del passamans: 80 cm Mirall davant de la porta: No Sòl de textura i color diferent davant de porta: Sí Cabina amb senyals sonors: Sí Botons amb nombres en: alt relleu i braille Botons de color contrastat: No Cabina amb senyals visuals: Sí Botó d'emergència amb testimoni lluminós que confirmi el registre de la trucada: No
Auditori	Planta baixa	Sense desnivell	Disposa places reservades per a PMR i senyalitzades amb el SIA. No Està equipat amb un anell d'inducció magnètic fix i senyalitzat amb el logotip corresponent: No
Senyalització	General de l'establiment		Rètols de mateix format: Si Alçada dels rètols: 1,33 m - 1,62 m Mida de lletra: 0,6 cm - 2 cm

Amb el suport tècnic de:



Lavabo adaptat



Sala d'audiovisuals



Ascensor



Taulell d'atenció al públic

Amb el suport tècnic de:



predif

plataforma representativa estatal
de discapacitados físicos